

2 木造3階建【~~完了検査~~中間検査※】チェックシート

※該当する検査を丸で囲むこと。

建築敷地の所在地	
確認年月日・番号	
建築主住所氏名	
工事監理者住所氏名	TEL
工事施工者住所氏名	TEL

検査項目	内 容			検査月日		建築主事・指定確認検査機関用				
				施 工 者	監 理 者	検査方法	検査結果		修正	
						A:目視検査 B:計測検査 C:検査結果報告 書による検査	合 否			
							一次検 査合否 月日	二次検 査合否 月日		
法令適 合確認 年月日										
① 工 事 監 理 の 状 況 確 認 共 通 事 項	中間検査申請書又は 完了検査申請書 検査申請書の添付資 料	規則第1 条の3	検査申請書第4面「工 事監理の状況欄」の 記載事項を確認し、 工事監理が適切に行 われていることを確 認			A・B・C				
	確認申請書・添付書類		建築工事の実況につ いて確認申請書・添 付図書との不整合部 分の有無を確認			A・B・C				
	敷地の 状況確 認	付近見取り図、配置 図、敷地断面図、基 礎・地盤説明書（指定 工作物の擁壁がある 場合は、指定工作物確 認図書）	法第19 条	敷地の高低差、がけ 等の状況確認（指定 工作物である擁壁が ある場合は、指定工 作物の確認及び検査 済証が交付されてい ることを確認）			A・B・C			
	建築物 の形 状・寸法	床伏図、小屋伏図、構 造詳細図	令第3章	a) 柱、はり、壁、床 の位置の確認			A・B・C			
使用材 料の品 質	使用構造材料一覧表	令第 41条	b) 木材の品質（節・ 腐れ）の確認			A				
② 設計地 盤の確 認	敷地断面図、基礎・地 盤説明書、基礎伏図、	令第38 条	a) 種類（布・ベタ・ その他）の確認			A・C				

礎・地盤	認	構造詳細図	令第93条 告示第1113号	b) 形状・寸法の確認			A・B・C			
		基礎伏図,	令第22条	c) 床下換気口(又はこれに代わるもの)の確認			A・B・C			
		基礎・地盤説明書, 基礎伏図	令第38条	d) 支持地盤・地盤状況の確認			A・B・C			
③ 軸部	土台	各階床伏図, 構造詳細図	令第42条	a) 形状・寸法の確認			A・B・C			
		使用構造材料一覧表	令第41条	b) 材質の確認			A・C			
		施工方法等計画書	令第47条	c) 接合部の確認			A・C			
	火打ち材	各階床伏図, 構造詳細図	令第46条	a) 形状・寸法の確認			A・B・C			
		使用構造材料一覧表	令第41条	b) 材質の確認			A・C			
		各階床伏図	令第46条	c) 隅角部設置の確認			A・C			
	アンカーボルト	各階床伏図, 基礎伏図	令第42条	a) 形状・寸法の確認			A・B・C			
		使用構造材料一覧表	令第42条	b) 材質の確認			A・C			
		各階床伏図, 基礎伏図	令第42条	c) アンカーボルト配置・緊結の確認			A・B・C			
	柱	各階床伏図	令第43条	a) 形状・寸法の確認			A・B・C			
		使用構造材料一覧表	令第41条	b) 材質の確認			A・C			
		構造詳細図	令第43条	c) 欠込み部の補強の確認			A・C			
		構造詳細図	令第47条	d) 接合部の確認			A・C			
	はり	各階床伏図	令第3章	a) 形状・寸法の確認			A・B・C			
		使用構造材料一覧表	令第41条	b) 材質の確認			A・C			
		構造詳細図	令第44条	d) 構造耐力上支障のある欠込みの確認			A・C			
構造詳細図		令第47条	c) 接合部の確認			A・C				

	筋かい等	使用構造材料一覧表	令第46条	a) 形状・寸法の確認			A・B・C			
		使用構造材料一覧表	令第41条	b) 材質の確認			A・C			
		構造詳細図	令第45条	c) 欠込み部の補強の確認			A・C			
		構造詳細図	令第45条	d) 接合部の確認			A・C			
		各階床伏図	令第46条	e) 耐力壁配置の確認			A・C			
	床組	各階床伏図, 構造詳細図	令第3章	a) 形状・寸法の確認			A・B・C			
		使用構造材料一覧表	令第41条	b) 材質の確認			A・C			
		構造詳細図	令第46条	c) 床板又は床下地の確認			A・C			
		構造詳細図	令第22条	d) 床高さ(又は床下防湿)の確認			A・B・C			
④ 小屋組	小屋組	小屋伏図	令第3章	a) 形状・寸法の確認			A・B・C			
		使用構造材料一覧表	令第41条	b) 材質の確認			A・C			
		構造詳細図	令第46条	c) 必要な振止めの設置状況の確認			A・C			
		構造詳細図	令第3章	d) たるき接合部の確認			A・C			
⑤ 全体	防腐・防蟻措置	構造詳細図	令第49条	a) 防腐措置の確認			A・C			
				b) 防蟻措置の確認			A・C			
⑥ 検査結果に伴う手続き	検査結果及び処置	1 検査申請書の提出直近の建築確認申請書確認。計画変更確認等の有無((<input type="checkbox"/> 有り <input type="checkbox"/> なし)								
		2 確認図書との不整合部分の有無(<input type="checkbox"/> 有り <input type="checkbox"/> なし)								
		3 不整合部分があった場合の措置(<input type="checkbox"/> 法令不適合 <input type="checkbox"/> 変更確認申請指示 <input type="checkbox"/> 軽微な変更処理)								
		4 法令不適合の場合の不適合通知処理年月日・処理番号 ()								
		5 不適合通知後の処理 <input type="checkbox"/> 違反建築物として特定行政庁に連絡・通知 <input type="checkbox"/> 確認申請								
		6 変更確認申請指示の場合の措置 <input type="checkbox"/> 申請年月日・番号 <input type="checkbox"/> 完了検査・中間検査申請年月日・番号								
		7 軽微な変更処理の場合の措置 <input type="checkbox"/> 変更図面提出と再検査 <input type="checkbox"/> 仕様書等の再確認により適合(再検査なし)								

特定工程 後の工程 の指定	1	特定工程後の工程指定部分
	2	指定年月日
特定工程 後の工程 の指定解 除	1	特定工程後の工程指定部分
	2	指定解除年月日
⑭ 検査結果 の考察		

【木造3階建て検査の留意点】

このチェックシートは、令第3章第3節に規定している木造建築物のうち、いわゆる在来軸組工法3階建ての建築物について、小屋組工事を特定工程として指定した場合を想定して作成している。従って、他の工程を特定工程として指定した場合又は枠組壁工法その他の工法の場合は、本チェックシートを参考にして別途チェックシートを作成するなどにより検査を実施する必要がある。